



## Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť **Východoslovenská distribučná a. s., Košice ( VSD a. s.)** pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. obce Oreské.

### Názov stavby: Oreské – úprava NN a DP

V rámci rekonštrukcie NN siete sa navrhuje výmena vodičov za izolovaný kábel, výmena nevyhovujúcich podporných bodov ( elektrických stĺpov ) a úprava domových prípojok.

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2022.

Celá stavba sa zriadi na náklady stavebníka ( VSD a. s. ).

Východoslovenská distribučná a. s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.

Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho vyvesenia.

V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať Odbor Sieťový inžiniering, Ing. Csomos Zoltán, kontakt: +421(0)55 610 1944/csomos\_zoltan@vsdas.sk

V Michalovciach, dňa 25.01.2022

OBECNÝ ÚRAD  
072 23 ORESKÉ  
okr. Michalovce

20. 01. 2022

vyvesené dňa/pečiatka obce .....

Ing. Csomos Zoltán  
špecialista - sieťový inžiniering

Právne informácie: Toto oznámenie je splnením oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. § 11 ods. 2 zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. Realizácia stavby podľa tohto oznámenia je výkonom oprávnení prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. § 11 ods. 1 zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. V prípade neumožnenia vstupu na nehnuteľnosť podľa tohto oznámenia, berie vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti na vedomie právne dôsledky z toho plynúce.

#### Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a. s., odbor Sieťový inžiniering, Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA



**LEGENDA - Armatúry pre vodič NFA2X/AES:**

- KS - kotvená svorka ELBA
- NS - pakotkatená svorka ELBA
- N-3 - pakotkatená svorka ELBA do 30'
- N-6 - 2x pakotkatená svorka ELBA do 30'
- 7-8 - zväzná svorka ENSTO SO 136-do-90'

**MIKROŤE TABUĽKY - NN vedenie**

VE - Projektový odd. 26.9.2021  
Základné mechanické napätie 10°C 10(MPa)

Náprava číslo	Prázdny (m)									
	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C	75°C
27.00	0,46	0,21	0,34	0,33	0,44	0,50	0,56	0,61	0,67	0,71
29.00	0,49	0,26	0,40	0,44	0,51	0,57	0,63	0,68	0,74	0,77
30.00	0,22	0,21	0,44	0,48	0,56	0,61	0,67	0,72	0,77	0,81
33.00	0,33	0,43	0,55	0,59	0,68	0,73	0,79	0,84	0,89	0,94
34.00	0,37	0,47	0,59	0,63	0,70	0,77	0,83	0,88	0,94	0,98
35.00	0,36	0,65	0,77	0,81	0,88	0,94	1,00	1,06	1,12	1,17
45.00	0,37	1,00	1,12	1,16	1,23	1,30	1,36	1,42	1,47	1,51

VE - Projektový odd. 26.9.2021  
Základné mechanické napätie 10°C 10(MPa)

Náprava číslo	Prázdny (m)									
	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C	75°C
27.00	0,36	0,34	0,44	0,48	0,57	0,63	0,68	0,74	0,79	0,83
29.00	0,34	0,42	0,53	0,56	0,62	0,67	0,73	0,78	0,83	0,87
30.00	0,39	0,43	0,57	0,60	0,66	0,71	0,76	0,81	0,86	0,91
33.00	0,33	0,61	0,71	0,74	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05
34.00	0,38	0,66	0,76	0,79	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10
35.00	0,40	0,87	0,97	1,00	1,06	1,11	1,16	1,21	1,26	1,31
45.00	0,43	1,00	1,10	1,14	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45


VE - Projektový odd. 26.9.2021  
Základné mechanické napätie 10°C 10(MPa)

Náprava číslo	Prázdny (m)									
	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C	75°C
24.00	0,15	0,20	0,31	0,33	0,41	0,46	0,51	0,56	0,61	0,66
25.00	0,40	0,48	0,59	0,62	0,68	0,74	0,79	0,84	0,89	0,94
27.00	0,45	0,53	0,63	0,66	0,73	0,78	0,84	0,89	0,94	0,99
29.00	0,48	0,57	0,68	0,71	0,77	0,83	0,88	0,93	0,98	1,03
34.00	0,54	0,62	0,73	0,76	0,82	0,88	0,93	0,98	1,03	1,08
37.00	0,70	0,77	0,88	0,91	0,97	1,03	1,08	1,13	1,18	1,23
45.00	0,87	0,94	1,04	1,07	1,13	1,19	1,25	1,30	1,35	1,40

VE - Projektový odd. 26.9.2021  
Základné mechanické napätie 10°C 10(MPa)

Náprava číslo	Prázdny (m)									
	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C	75°C
15.00	0,15	0,15	0,41	0,44	0,49	0,54	0,58	0,63	0,67	0,71
19.00	0,40	0,66	0,74	0,77	0,81	0,87	0,91	0,96	1,01	1,05
37.00	0,45	0,71	0,80	0,83	0,87	0,92	0,97	1,01	1,07	1,11
39.00	0,51	0,77	0,85	0,88	0,92	0,96	1,01	1,07	1,11	1,15
44.00	0,73	0,83	0,91	0,94	0,97	1,01	1,06	1,11	1,15	1,19
47.00	0,35	0,91	1,03	1,07	1,12	1,16	1,21	1,25	1,30	1,34
48.00	0,32	1,00	1,12	1,16	1,22	1,27	1,32	1,37	1,42	1,47


VE - Projektový odd. 26.9.2021  
Základné mechanické napätie 10°C 10(MPa)




# Oreské

Úprava NN vedenia zahŕňa:  
 - výmena nevyhovujúcich podperných bodov za nové v jestvujúcej trase  
 - výmena holého vodiča za izolovaný  
 - úprava nevyhovujúcich domových pripojiek

Presné umiestnenie podperných bodov bude upresnené pri realizácii stavby podľa skutočnej polohy jestvujúcich inžinierskych sietí!



- LEGENDA**
- - Projektovaný podperný bod
  - - Jestvujúci podperný bod
  - - Jestvujúci podperný bod určený k demontáži
  - - Čiastočne projektovaný podperný bod
  - - Projektovaná bleskoostka
  - - Projektované uzemnenie
  - - Jestvujúca trafostanica
- - Projektované NN vedenie vzdušné  
 ○ - Jestvujúce NN vedenie vzdušné  
 --- - Demontované NN vedenie



UMIESTNENIE STAVBY M 1:10 000



UMIESTNENIE STAVBY M 1:100 000

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ - LANKA (NN)  
 ZNČISTENIE OBLASŤI - MALE - Z I

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C  
 VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

**DOCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTROKÝM PRÚDOM:**  
 DOCHRANNE OPATRENIA NN (STN 33 2260-4 41):  
 - samostatné odpojenie napájania  
 - dvojitá alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady: Informačný systém katastra nehnuteľností  
 © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

PROJEKTANT	Ing. Božena Kojňaková		GRAFICKÝ PRŮBĚH 10/2021 4x A4 1:1000
PROJEKTANT	Ing. Božena Kojňaková		
PROJEKTANT	Ing. Milan Šaboj		
VÝKONOVÝ INŽENIER	Ing. Martin Hájek		
STAVBA	Východoslovenská distribučná a.s.		
MIESTO STAVBY	Oreské, k.ú. Oreské		
NÁZOV STAVBY	Oreské - Úprava NN, DP		
MIESTO PRÁCE	Montážny výkres		